

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга
«Шӧр школа» Визин сиктса муниципальной велӧдан сьӧмкуд учреждение**

Акт осмотра и проверки резервного источника электроснабжения.

8 сентября 2022 г.

с.Визинга

Объект: котельная МБОУ «СОШ» с. Визинга.

Адрес объекта: с. Визинга, ул. Мира, 11.

Предмет осмотра: резервный источник электроснабжения (агрегат стационарный дизель электрический).

Характеристика:

- номинальная мощность – 160 кВт
- номинальная частота – 50 Гц
- номинальное напряжение – 230 В.

Комиссия в составе:

Директор МБОУ «СОШ» с. Визинга - Паршукова Г. В.

Заместитель директора по АХЧ - Унгефуг С. В.

Заместитель директора по безопасности- Петухов В. А.

Произведён плановый осмотр и запуск резервного источника электроснабжения (РИЭ) котельной МБОУ «СОШ» с. Визинга. Запуск РИЭ был произведён с присоединённой нагрузкой.

Внешний осмотр РИЭ на предмет целостности, наличия и герметичности соединений рабочих жидкостей, наличия топлива в баках	Замечаний нет
Запуск РИЭ без присоединённой нагрузки	Замечаний нет
Работа РИЭ с присоединённой нагрузкой	Замечаний нет

Вывод: оборудование соответствует установленным техническим требованиям и допущено в эксплуатацию.

Директор МБОУ «СОШ» с. Визинга _____

Паршукова Г. В.

Заместитель директора по АХЧ _____

Унгефуг С. В.

Заместитель директора по безопасности _____

Петухов В. А.

